

Spis. zn.: OVÚP/5659/24/My
Č.j.: OVÚP/3901/25/My
Vyřizuje: Ing. Martin Malý
Tel.: 376 347 276
E-mail: mmaly@mukt.cz
Datum: 20.6.2025

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

**Klatovská nemocnice, a.s., IČO 26360527, Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1,
kterou zastupuje
SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., IČO 06943187, Bucharova 1314/8, Praha 5-Stodůlky, 158 00
Praha 58**

(dále jen "žadatel") podal dne 28.6.2024 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

SO 7 Lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem Klatovské nemocnice

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1284/2, 6412, parc. č. 2056/2, 2056/25, 2056/28, 2060/1, 2062, 2067, 2078, 3579/2, 4397, 4420, 4421 v katastrálním území Klatovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").

Stavba obsahuje:

Dostavba areálu Klatovské nemocnice - lůžkový pavilon s laboratořemi a urgentním příjmem

Logická skupina 100 – Příprava území a zařízení staveniště

- **SO 101 – Demolice zpevněných ploch**
Stávající zpevněné pojezdové a chodcové plochy v prostoru nově navržené výstavby budou odstraněny.
- **SO 199 – Zařízení staveniště**
Zařízení staveniště bude stavba dočasná na dobu výstavby.
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích parc.č. 2060/1, 2062, 2067 v k.ú. Klatovy.
Zařízení staveniště bude dvoupodlažní, v každém podlaží bude 6 staveništních buněk. V buňkách bude hygienické zázemí, šatny, zasedací místnost a kancelář hlavního stavbyvedoucího. Umístění zařízení staveniště se bude během stavby měnit v závislosti na průběhu realizace stavby.
Během výstavby se předpokládá využití věžového jeřábu umístěného u jižní strany objektu SO 07.
Staveniště bude oploceno. Pro výkopy mimo oplocený prostor staveniště bude užíváno mobilní hrazení výšky 1,1 m.
Dopravní připojení staveniště bude z ulice Dukelská.

Logická skupina 200 – Pozemní stavební objekty

- **SO 7 – Lůžkový pavilon s laboratořemi**
Přístavba je umístěna na pozemcích parc.č. 2060/1, 2062, 2067, 4420, 4421 v k.ú. Klatovy u západní strany stávající budovy nemocnice č.p. 929/II na pozemku st.p. 6412 v k.ú. Klatovy, se kterou je provozně propojena. Vzdálenost stavby od západního křídla budovy č.p. 929/II na pozemku st.p. 6412 v k.ú. Klatovy je min. 3,0 m, v prostoru se nachází spojovací krček šířky 3,7 m. Vzdálenost stavby od severního křídla budovy č.p. 929/II na pozemku st.p. 6412 v k.ú. Klatovy je 21 m, v prostoru se nachází krytý spojovací most šířky 3,1 m. Vzdálenost stavby od budovy č.p. 207/II na pozemku st.p. 1047 v k.ú. Klatovy je 24,0 m, Vzdálenost stavby od hranice pozemků parc.č. 2056/25, 2056/28 v k.ú. Klatovy je 13,5 m.
Jedná se o nový pavilon tvořící přístavbu k západnímu křídlu budovy nemocnice č.p. 929/II, se kterým je propojen ve všech podlažích spojovacím krčkem a na úrovni 1.n.p. krytým mostem. Nový

pavilon má jedno podzemní podlaží a sedm nadzemních podlaží. První podzemní a první nadzemní podlaží budovy tvoří platformu, na které spočívá šestipodlažní věž. Platforma je pětibokého půdorysu o max. rozměrech stran 46,45 m, 37,125 m, 25,13 m, 46,22 m, 12,16 m, o zastavěné ploše 1800 m². Věž je šestibokého půdorysu o max. rozměrech stran 21,325 m, 6,805 m, 39,25 m, 20,7 m, 46,185 m, 12,18 m. 7 n.p. je ustoupené od obvodové atiky o min. 2,68 m. Spojovací krček má šířku 3,7 m a délku 3,0 m, spojovací krytý most má délku 21 m, šířku 3,1 m a výšku 3,73 m. Podlaha 1.n.p. je na kótě 408,00 m.n.m., podlaha 1.p.p. je na kótě 404,10 m.n.m. Výška atiky platformy je na kótě 413,37 m.n.m., výška atiky střechy nad 6.n.p. je na kótě 432,35 m.n.m., výška střechy strojovny je na kótě 436,35 m.n.m. Výška stavby od podlahy 1.n.p. je max. 28,35 m, výška stavby od upraveného terénu na úrovni 1.p.p. je 32,25 m.

Dispozice:

1.p.p. – V podlaží jsou umístěny oddělení centrálních laboratoří, a část šaten pro personál. Oddělení laboratoří je rozděleno na tři části. Laboratoř biochemie a laboratoř mikrobiologie jsou umístěny uvnitř dispozice. Pracovní místnosti a zázemí personálu, vyžadující denní osvětlení jsou umístěny po obvodu dispozice. V jižní části dispozice je umístěn blok centrálních šaten pro personál a technologické místnosti.

1.n.p. – V jihovýchodní části dispozice je umístěn hlavní vstup do nového SO 7.1 Urgentního příjmu. Vedle vstupu pro pacienty je umístěn příjezd pro sanitní vozy s krytým prostorem pro vykládku pacientů. Příjmová recepce a příjmová ambulance navazují na prostor vstupní haly.

2.n.p. a 3.n.p. – Podlaží jsou určeny pro 20 – 26 lůžkových stanic. Při vstupu do oddělení jsou umístěny pracoviště vrchní a staniční sestry a odpočinková zóna pro pacienty. Stanoviště sester a zázemí sester jsou umístěny uprostřed dispozice. Po obou stranách centrální chodby jsou umístěny dvoulůžkové pokoje, každý se samostatným hygienickým boxem. Na konci oddělení jsou umístěny provozní prostory (asistovaná lázeň, čistící místnost, úklidová místnost, sklady apod.)

4.n.p. – Podlaží je určeno pro oddělení transfuzní stanice. Po pravé straně od vstupu do oddělení je odběrové oddělení, vybavené čekárnou, příjmovou ambulancí a samostatně oddělenou odběrovou místností, která je přímo propojená s oddělením laboratoří.

5.n.p. – Podlaží je určeno pro oddělení dlouhodobé intenzivní péče (DIP) a dlouhodobé intenzivní ošetrovatelské péče (DIOP) s celkovou kapacitou 15 lůžek. Zázemí je dispozičně obdobné jako v 2.n.p. a 3.n.p.

6.n.p. – V podlaží je zázemí personálu, tj šatny pro personál a lékařské pokoje

7.n.p. – V podlaží jsou umístěny strojovny vzduchotechniky a chlazení.

Vertikální komunikační propojení jednotlivých podlaží je dvěma schodišti a třemi lůžkovými evakuačními výtahy s vnitřními rozměry kabiny 1,7 x 2,7 x 2,3 m.

Vytápění je ústřední. Jako topný zdroj bude sloužit výměňková stanice v budově č.p. 929/II o výkonu 2700 kW.

Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová jednotka pro venkovní instalaci o výkonu 521,1 kW, umístěná na střeše. Samostatně je řešeno chlazení technických místností a místnost pro zemřelé.

Pro větrání bude během provozu sloužit několik vzduchotechnických rekuperačních jednotek umístěných ve strojovně VZT v 7.n.p. Sání a výfuk jednotek budou do vyvedeny na fasádu strojovny. Na potrubí se osadí tlumiče hluku a potrubí bude izolováno. Prostory schodišť jsou chráněné únikové cesty kategorie B s nuceným větráním radiálním ventilátorem na střeše stavby. Prostory požárních předsíní jsou větrány nuceně radiálním ventilátorem na střeše stavby. Větrání výtahových šachet je nuceně radiálními ventilátory s přívodem vzduchu do výtahových šachet v nejnižším podlaží.

Přístavba je připojena na stávající areálové rozvody inženýrských sítí.

- SO 7.1 – Urgentní příjem

Urgentní příjem je umístěn v 1.n.p. přístavby. V jihovýchodní části dispozice je umístěn hlavní vstup do nového SO 7.1 Urgentního příjmu. Vedle vstupu pro pacienty je umístěn příjezd pro sanitní vozy s krytým prostorem pro vykládku pacientů. Příjmová recepce a příjmová ambulance navazují na prostor vstupní haly. Koncept uspořádání urgentního příjmu je rozdělena na část nízkoprahovou (ambulantní) a vysokoprahovou se zákrokovým sálkem, expektační místností i „crash room“. V úrovni vstupní recepce v nízkoprahové části je umístěna triážová recepce. Na recepci navazuje čekárna pro pacienty a ambulance s vyšetřovnou CT. V prostoru ambulancí je umístěn vstup do nového koridoru propojující urgentní příjem s oddělením zobrazovacích metod ve stávající budově.

Na tirážovou recepci pak ve vysokoprahové části navazuje crash room s vyšetřovnou a zákrokový sálek. V zadní části je jeden izolační box, jeden box v provedení anti-vandal. Dále se zde nachází prostor s expektačními lůžky a stanoviště sester pro monitoring pacientů.

Logická skupina 300 – Vodovody a kanalizace

- SO 301 – Areálový vodovod, Přeložka vodovodu

Část areálového rozvodu vody se přeloží. Nová trasa délky 85,2 m je vedena podél jižní, západní a severní strany objektu SO 07. Potrubí přeložky bude ve shodné dimenzi jako stávající potrubí. Potrubí bude uloženo v hloubce min. 1,5 m.

- SO 302 – Přeložka splaškové kanalizace

Splaškové vody z objektu SO 07 budou odváděny pomocí tří nových kanalizačních přípojek do stávající areálové stoky jednotné kanalizace, která vede v prostoru mezi stávající stavbou č.p. 929/II a objektem SO 07. Přípojky jsou z potrubí DN 200 délky celkem 4,1 m, Přípojky jsou ukončeny revizními šachtami DN 600.

Dvě stávající přípojky splaškové kanalizace ze stavby č.p. 929/II se přeloží. Přeložky budou v dimenzi stávajících přípojek. Na přeložkách jsou osazeny revizní šachty.

- SO 303 – Vsakovací objekt

Srážkové vody z řešeného území jsou svedeny do dvou retenčních nádrží s regulovaným odtokem do stávající areálové kanalizace.

Retenční nádrž RN 1

Retenční nádrž RN 1 je umístěna u severní strany objektu SO 07 pod příjezdovou cestou, zakomponovaná mezi opěrné zdi podél této cesty. Retenční nádrž bude železobetonová, obdélníkového půdorysu, o užitném objemu 44 m³, s osazeným regulátorem odtoku 8,0 l/s. Odvod dešťových vod z RN 1 je potrubím DN 200 do jednotné areálové kanalizace.

Retenční nádrž RN 2

Retenční nádrž RN 2 je umístěna v prostoru mezi objektem SO 07 a severním křídlem stavby č.p. 929/II pod zpevněnou plochou. Retenční nádrž bude železobetonová, obdélníkového půdorysu, o užitném objemu 11 m³, s osazeným regulátorem odtoku 8,0 l/s. Odvod dešťových vod z RN 2 je potrubím DN 160 do jednotné areálové kanalizace.

- SO 304 – Areálové rozvody dešťové kanalizace

Srážkové vody z objektu SO 07 a zpevněných ploch jsou odváděny potrubím z tvarovek KG třídy SN8 do retenčních nádrží.

- SO 305 – Vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je z potrubí HDPE PE 100 SDR11, dimenze 90x8,2 mm, délky 24,2 m. Přípojka se napojí na stávající litinový areálový vodovodní řad DN 150 u jižní strany objektu SO 07 na pozemku parc.č. 2056/28 v k.ú. Klatovy přes navrtávací pas 100-90. Ukončení přípojky je vodoměrnou sestavou v 1.p.p. objektu SO 07. Hloubka uložení potrubí je min. 1,5 m.

Logická skupina 400 – Kabelové rozvody

- SO 401 – Areálové rozvody NN, přeložka

Část areálového rozvodu nízkého napětí se přeloží. Nová trasa je vedena zemním kabelem podél jižní, západní a severní strany objektu SO 07. Dimenze zemního kabelu bude ve shodné dimenzi jako stávající zemní kabel.

- SO 402 – Areálové VO, přeložka

Část areálového rozvodu venkovního osvětlení se přeloží. Nová trasa je vedena zemním kabelem CYKY 4J v souběhu s komunikací podél jižní, západní a severní strany objektu SO 07. Zároveň s kabelem je veden zemnicí drát FeZn 10 mm. Nové stožáry pro svítidla jsou ocelové bezpaticové pro výšku 6 m. Celkem budou osazena 4 nová svítidla venkovního osvětlení.

- SO 403 – Přípojka SLP

Přípojka SLP je vedena ze stávající šachty na pozemku parc.č. 2056/28 v k.ú. Klatovy vedle budovy č.p. 871/II na pozemku st.p. 5054 v k.ú. Klatovy do 1.p.p. objektu SO 07, Přípojka je provedena dvěma 24 vláknovými optickými kabely v trubce HDPE 40.

- SO 404 – Přeložka metalického vedení

Část areálového rozvodu metalického vedení se přeloží. Nová trasa je vedena zemním kabelem podél jižní, západní a severní strany objektu SO 07. Dimenze zemního kabelu bude ve shodné dimenzi jako stávající zemní kabel.

- SO 405 – Přeložka optického vedení

Část areálového rozvodu optického vedení se přeloží. Nová trasa je vedena optickým zemním kabelem podél jižní, západní a severní strany objektu SO 07. Dimenze optického zemního kabelu bude ve shodné dimenzi jako stávající zemní kabel.

- *SO 406 – Přeložka vedení O2*
Část areálového rozvodu slaboproudého vedení se přeloží. Nová trasa je vedena zemním kabelem podél jižní strany objektu SO 07. Dimenze zemního slaboproudého kabelu bude ve shodné dimenzi jako stávající zemní kabel.
- *SO 407 – Zrušení areálového VO*
Část areálového rozvodu venkovního osvětlení v prostoru objektu SO 07 se zruší a odstraní.
- *SO 410 – Vedení NN*
Pro napojení objektu SO 07 je vedena nová přípojka nízkého napětí ze stávající rozvodny v budově na pozemku st.p. 1284/2 v k.ú. Klatovy. Přípojka je vedena přes pozemky parc.č. 4397, 2067, 2060/1 v k.ú. Klatovy podél severní a západní strany budovy č.p. 499/II na pozemku st.p. 1284/1 v k.ú. Klatovy.
V rozvodně bude nový přívod pro nezálohované obvody napojen do stávajícího rozvaděče RH01. Zálohovaný přívod pro důležité obvody bude napojen v rozvodně dislagregátu z rozvaděče RD01.
- *SO 411 – Nové areálové VO*
Venkovní osvětlení je umístěno podél nových komunikací v areálu kolem objektu SO 07. Nové rozvody jsou zemním kabelem CYKY 4J. Zároveň s kabely je veden zemnicí drát FeZn 10 mm. Nové stožáry pro svítidla jsou ocelové bezpaticové pro výšku 6 m. Celkem budou osazena 4 nová svítidla venkovního osvětlení.

Logická skupina 600 – Komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy

- *SO 601 – Komunikace a zpevněné plochy – Větev A*
Větev A zajišťuje jižní příjezd k hlavnímu vstupu a urgentnímu příjmu. Stávající vnitroareálová komunikace na pozemku parc.č. 2062 v k.ú. Klatovy podél jižní strany objektu SO 07 se z důvodu návaznosti na objekt SO 07 směrově a výškově upraví. Součástí objektu jsou nově chodníky, pochozí plochy a 3 parkovací stání pro osobní vozidla situované na pozemky parc.č. 2060/1, 2062, 2067 v k.ú. Klatovy do prostoru mezi komunikací a objekt SO 07.
Vozovka je obousměrná dvoupruhová, základní šířka jednoho jízdního pruhu je 3,0 m, celková šířka vozovky mezi obrubníky je 6,0 m. V místě vjezdu sanitních vozů na urgentní příjem je šířka zpevnění 5,0 m. Šířka krytého průjezdu v oblasti pojížděné stropní desky je 4,3 m. Kolmá parkovací stání mají rozměr 2,5 x 5,0 m. Krajní parkovací stání jsou rozšířeny na 2,75 m. Šířka přístupových chodníků je proměnlivá od 1,5 m do 6,5 m. Základní příčný sklon vozovky je 2,5%, chodníků 2,0%.
Odvodnění komunikace a chodníků je příčným sklonem do uličních vpustí nebo betonových šterbinových žlabů napojených na areálovou dešťovou kanalizaci.
- *SO 602 – Komunikace a zpevněné plochy – Větev B*
Větev B je umístěna na pozemcích parc.č. 2062, 2067 v k.ú. Klatovy podél západní strany objektu SO 07 a bude sloužit k propojení jižní a severní části areálu nemocnice.
Vozovka je obousměrná dvoupruhová, základní šířka jednoho jízdního pruhu je 2,75 m, celková šířka vozovky mezi obrubníky je 5,5 m. Vjezd vozidel zásobování a HZS má šířku zpevnění 5,0 m. Doplnění plochy pro zásobování podél východní strany budovy na pozemku st.p. 1047 v k.ú. Klatovy má šířku 3,0 m. Základní příčný sklon vozovky je 2,5%.
Odvodnění komunikace je příčným sklonem do uličních vpustí nebo betonových šterbinových žlabů napojených na areálovou dešťovou kanalizaci.
- *SO 603 – Komunikace a zpevněné plochy – Větev C*
Větev C je umístěna na pozemcích parc.č. 2062, 2067 v k.ú. Klatovy podél severní strany objektu SO 07 a bude sloužit pro dopravní obsluhu objektu SO 07 a stávající budovy nemocnice č.p. 929/II na pozemku st.p. 6412 v k.ú. Klatovy. Podél severní strany objektu SO 07 je dále přístupový chodník.
Celková šířka vozovky je 5,0 m. Vozovka je situovaná mezi opěrné zdi, které budou osazeny zábradlím výšky 1,1 m. Komunikace je ukončena manipulační plochou šířky 20,95 m. Šířka přístupových chodníků je proměnlivá od 1,5 m do 3,25 m. Základní příčný sklon vozovky je 2,5%, chodníků 2,0%.
Odvodnění komunikace a chodníků je příčným sklonem do uličních vpustí nebo betonových šterbinových žlabů napojených na areálovou dešťovou kanalizaci.
- *SO 604 – Úprava chodníku*
Chodník je na pozemku parc.č. 2060/1 v k.ú. Klatovy v prostoru mezi objektem SO 07 a stávající budovou nemocnice č.p. 929/II na pozemku st.p. 6412 v k.ú. Klatovy, ukončený venkovním schodištěm navazujícím na nový chodník objektu SO 601.
Šířka přístupových chodníků je proměnlivá od 3,0 m, šířka schodiště je min. 2,2 m. Základní příčný sklon chodníku je 2,0%.

Odvodnění chodníku je příčným sklonem do uličních vpustí nebo betonových šterbinových žlabů napojených na areálovou dešťovou kanalizaci.

- SO 605 – Sadové úpravy

Nová výsadba je umístěna především do prostoru mezi chodníkem a jižní stranou objektu SO 07. Na pozemcích parc.č. 3579/2, 2078 v k.ú. Klatovy je umístěna náhradní výsadba.

PS – Provozní soubory

- PS 01 – Fotovoltaika

Na střeše 7.n.p. objektu SO 07 je umístěna fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu cca 50 kWp. Vyrobená elektrická energie bude primárně využita pro napájení spotřeby objektu, případně bude spotřebovávána v dalších objektech v areálu nemocnice.

SO 408 – Přeložka vedení VN – není předmětem tohoto řízení

Přeložku vedení vysokého napětí bude včetně povolení a realizace řešit na základě smlouvy č. 8120096742 provozovatel distribuční soustavy, společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve spojení s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námítky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Jednotlivě s dodejkou účastníci podle § 94k písm. a) až § 94k písm. d) stavebního zákona:

Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1,

kterou zastupuje

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., IDDS: pxc5byb

Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5

Plzeňský kraj, IDDS: zzjbr3p

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Veřejnou vyhláškou účastníci podle § 94k písm. e) stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1050, 1051, 1283, 1284/1, 2511/1, 2949, 3455, 3456, 3457, 3752, 3962, 3963, 5054, 6413, 6414, 6415, 6489, 3118, 1049, 2512, 21, 2514, 2513, 2511/2, parc. č. 2050/26, 2060/3, 2071/1, 2073/1, 2073/4, 2073/5, 2073/6, 2093/2, 3579/3, 4373, 2056/27, 2073/2, 2050/1, 2056/17, 2056/18, 2056/26, 3405/67, 2056/3, 3580, 2056/23, 2056/22, 2056/21 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy II č.p. 204, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 207, č.p. 208, č.p. 210, č.p. 211, č.p. 499, č.p. 513, č.p. 683, č.p. 788, č.p. 789, č.p. 871, č.p. 681, č.p. 209, č.p. 502, č.p. 165, č.p. 477, č.p. 478, č.p. 476 a č.p. 513

Jednotlivě dotčené správní úřady:

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, IDDS: 24ebrt5

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k

Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4

Úřad pro civilní letectví, IDDS: v8gaaz5

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni, IDDS: uiqeezx

Veřejnou vyhláškou – na vědomí:

Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí s dodejkou:

- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)